

Куршковой О. В.  
Копия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19      Телефон: 8(495) 681-59-01      Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-997/15

о назначении административного наказания

« 01 » 09 20 15 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
**Лукин В. В.**

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮВ-997/15 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района Люблино "

**У С Т А Н О В И Л:**

24 августа 2015 года главным специалистом жилищной инспекции по ЮВАО города Москвы Чобанян Л.Б., в рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации, проведено инспекционное обследование технического состояния жилого фонда по адресу: г. Москва, Краснодарская ул., д.4/117, ответственным за содержание жилого фонда является Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Люблино».

В процессе обследования установлено:

- Отсутствие звеньев в системе наружного водоотвода;
- Неисправность отмостки у стен здания (просадки, щели и трещины).

В результате нарушены требования п. 4.6.1.1 п. 4.1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170).

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, не установлено.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

